СОГЛАСОВАНО
ООО «Тимсервис»
_____
«___» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ № 18
_____ О.В. Белозерова
09.04.2026 г.

План мероприятий по подготовке МАОУ СОШ № 18 к отопительному периоду 2026-2027 годов.

№ п/п	Вид учреждения (школа, детский сад, УДО)	Адрес	Мероприятия Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов	Срок выполнения работ	Источник финансирования (местный, краевой бюджеты)	Ответственное лицо за выполнение мероприятий, телефон
1	Школа	г. Кунгур, ул. Голованова, 106	Провести осмотр состояния тепловых сетей на предмет коррозии, окисления металла, деформации трубопровода, протекания тепловых сетей, тепловой изоляции	До 31.07.2026	не требуется	ИП Шишов И.С. +79058613622
2			Выполнить ревизию всей установленной регулировочной и запорной арматуры: на разводящих трубопроводах в подвале, стояках, поводках к приборам отопления.	До 31.07.2026	не требуется	ИП Шишов И.С. +79058613622
3			Провести поверку теплового счетчика, преобразователей	До 01.08.2026	Местный	ИП Шишов И.С. +79058613622
4			Выполнить утепление здания (чердака, оконные проемы, двери и т.п.) и помещение теплового пункта	До 01.08.2026	не требуется	Зав. хозяйством Татаурова С.В. 3-67-25
5			Привести помещение теплового пункта в соответствие с требованиями санитарных норм (убрать мусор, обеспечить надлежащее освещение, безопасный спуск и т. д.).	До 01.08.2026	не требуется	Зав. хозяйством Татаурова С.В. 3-67-25
6			В присутствии представителя теплоснабжающей организации выполнить промывку теплопотребляющих установок, обеспечить возможность промывки внутренней системы отопления по всем	До 01.08.2026	не требуется	ИП Шишов И.С. +79058613622

			элементам (наличие сбросных и отсекающих кранов по разводящим трубопроводам системы отопления) и опрессовку			
7			Выполнить наладку режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок.	До 01.08.2026	не требуется	ИП Шишов И.С. +79058613622
8			Установить в контрольных точках тепловых узлов поверенные контрольно-измерительные приборы КИП (манометры, термометры)	До 01.08.2026	не требуется	ИП Шишов И.С. +79058613622
9			Предоставить паспорта на приборы КИП (манометры, термометры), содержащие результаты поверки средств измерений	До 01.08.2026	не требуется	Зав. хозяйством Татаурова С.В. 3-67-25
10			Предоставить акты проверки готовности абонентского ввода после летнего периода, паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	До 01.08.2026	не требуется	Зав. хозяйством Татаурова С.В. 3-67-25
11			Подготовка пакета документов для проведения оценки обеспечения готовности к отопительному сезону	До 20.08.2026	не требуется	Зав. хозяйством Татаурова С.В. 3-67-25
12			При полной готовности систем теплопотребления к отопительному периоду, подать письменную заявку на имя руководителя ТСО о включении системы теплопотребления	В течении сентября 2026	не требуется	Зав. хозяйством Татаурова С.В. 3-67-25